



CENTRAVIS

**Request for quotation Standard
Запрос коммерческого предложения**

This is not an order/не является заказом

Дата представления ответа по запросу до:
01.10.2018

Номер запроса: 25/1-09/2018

Дата запроса: 25.09.2018г

Подрядчик:

CENTRAVIS

Контактное лицо от закупок: **Кучерский Владимир**
Tel: 067 544 09 88
e-mail: vkucherskiy@centravis.com

Контактное лицо от Заказчика(технический специалист): **Ткачев Александр**
Cell: +38 095 938 45 07
e-mail: atkachev@centravis.com

Техническое задание

Капитальный ремонт Трансформатора трехфазного ТМ 6000 В, инв. №12098

1.Обязанности заказчика:

- 1.Выдать техническое задание.
- 2.Оговорить сроки выполнения и указать их в контракте.

2.Обязанности подрядной организации:

Выдать коммерческое предложение, которое должно включать:

1. Смета;
2. Договорная цена;
3. Сроки выполнения работ.

3.Требования к подрядчику:

3.1 Подрядчик должен иметь полный пакет документов, требуемых компанией «Сентравис» для заключения договоров и дополнительных соглашений.

Перечень документов для юридических лиц:

1. Реквизиты участника: полное наименование Участника; ф.и.о. руководителя и гл. бухгалтера; юридический и фактический адрес; телефон, факс, электронная почта; банковские реквизиты; дату, место и орган регистрации. Рекомендательные письма при их наличии
2. Копии учредительных документов, свидетельства о регистрации и всех необходимых для выполнения предлагаемых работ лицензий.
3. копия справки из единого государственного реестра предприятий и организаций Украины, которая выдается управлением статистики (после внесения последних изменений)
4. Копия свидетельства НДС
5. Информация об участии в хозяйственных спорах в качестве ответчика.
6. Информация об основных средствах предприятия
7. Справка о штатной численности предприятия
8. Справка о назначении директора и бухгалтера
9. Декларации НДС за последние три отчетных периода
10. Отчет о финансовых результатах, баланс
11. Справку об отсутствии задолженности по налогам :

3.2 Подрядчик должен предоставить коммерческое предложение, включающее договорную цену и локальную смету.

Объемы выполнения работ.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Примечание |
|-------|--|-------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт трансформаторов. Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения до 10кВ, переключаемые без возбуждения, мощность трансформатора 1000 кВ.А, группа сложности ремонта 1 | трансф. | 1 | |
| 2 | Ремонт трансформаторов. Маслоуказатели, тип - трубчатый, группа сложности ремонта - 2 | шт | 1 | |
| 3 | Подготовка емкости для слива масла из трансформаторов, подъем трансформатора краном и слив масла самотеком [последующая тонна] | т масла | 0,63 | |
| 4 | Ремонт переключателя напряжения трансформатора. | шт | 1 | |
| 5 | Демонтаж газового реле. | шт | 1 | |
| 6 | Монтаж реле газового РТЗ-50. | шт | 1 | |
| 7 | Реле защиты РЗТ-50 | шт | 1 | |
| 8 | Силикагель | т | 0,11 | |
| 9 | Испытание трансформатора согласно ПТЭЭП при толщине изоляции до 2.0 мм | трансф. | 1 | |
| 10 | Ксилол каменноугольный | кг | 2,4 | |
| 11 | Припой ПОС-40 | кг | 9 | |
| 12 | Ветошь | кг | 28 | |
| 13 | Бензин | кг | 13,6 | |
| 14 | Эмаль ПФ-115 | т | 0,01 | |
| 15 | Электроды, УОНИ 3-6 | т | 0,001 | |
| 16 | Масло трансформаторное | т | 1,680 | |
| 17 | Ремонт трансформаторов. Ремонт и замена узлов трансформаторов. Вводы съемные класса напряжения до 35кВ, номинальный ток 4000 А, группа сложности ремонта - 2 ввод | Шт | 1 | |
| 18 | Изоляторы Н/Н | Шт | 4 | |
| 19 | Изоляторы В/Н | шт | 3 | |
| 20 | Шпильки Н/Н | шт | 3 | |
| 21 | Шпильки В/Н | шт | 3 | |
| 22 | Шпильки О | шт | 1 | |